

AUTO : 一次電源仕様

AUTO の一次電源容量と盤内ブレーカーを、下記の様に規定します。
客先に、一次電源容量を連絡する場合は、下記表に従って下さい。

No.	センサーユニット仕様	ブロー- 数量	一次電源容量	メインブレーカー 容 量	サーキットブレーカー 容 量
1	片段 2200mm 以下	1	2 KVA	10A	5A
2	両段 2200mm 以下	2	4 KVA	15A	7A
3	片段 2200mm を越えるもの	2	4 KVA	15A	5A
4	両段 2200mm を越えるもの	4	5 KVA	20A	7A

【注1】ブローの消費電力は、1台当り0.4KWとする。

【注2】2200mm を越えるユニットは、中央を支える構造とする。